कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड

उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रतापगढ़

(जिला प्रयोगशाला)

सेवा में,

शोध अधिकारी
उत्तर प्रदेश जल निगम
लखनऊ

क्रमांक.....969.....से.....—.....तक
कार्य प्रारम्भ की तिथि.....कार्य समाप्ति की तिथि.....

सैम्पुल एकत्र करने का दिनांक.....10.05.2022.....
परीक्षण का दिनांक.....11.05.2022.....
क्र0सं0 401

जल परीक्षण आख्यान संख्या.....जल परीक्षण.....दिनांक.....~~है0पं0 नया/है0पं0 रिबोर/नल/कुआँ~~

नमूने की क्रम संख्या	स्थान का नाम/लोकेशन	ब्लाक	ग्राम सभा	तहसील	कोड संख्या	स्रोत का नाम	भौतिक सत्यापन				टी0डी0 एस0	क्लो0	फ्लो0	सम्पूर्ण कठोरता	सल्फेट	लौह	नाइट्रेट/	आर्से	नाइट्राइट	एल्केनिटी	अवशेष क्लोरीन
							रंग	गंध	गन्दलापन	पी0 एच0											
969	आई-हीलन पब्लिक स्कूल	सदर	प्रतापगढ़ सिटी प्रतापगढ़	सदर	—	सप्लाई वाटर	—	—	4.0	7.0	670	250	1.1	350	—	0.4	—	—	—	380	—

नोट-1. सी.पी.एच.ई.ओ. के मानक में उल्लिखित अधिकतम सीमा से अधिक को रेखांकित किया गया है।
2. मानकों के लिए पृष्ठ दो का संदर्भ लें।

सहायक अभियन्ता

कॉमेस्ट
उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रतापगढ़

Scanned by CamScanner